



Генеральному директору
ООО «ИСК Максимум»
Юферову К.С.

Технические условия № 02/17 от 10.06.2017г.

**На водоснабжение жилого комплекса: «Малоэтажный жилой комплекс «Friday Village «Фрайдей Вилледж», состоящий из 8 секционных жилых домов, расположенный на земельных участках общей площадью 3,22 га по адресу: Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Кутузовское, дер. Юрлово
Срок действия – 2 года.**

1. Источником водоснабжения считать ВЗУ на участке с кадастровым номером 50:09:0070417:2325.
2. Общее водопотребление не должно превышать 335 м³/сут.
3. Рабочее давление в точке присоединения 4,5 кг/см².
4. Диаметр, материал и конфигурацию линейного объекта ХВС определить отдельным проектом.
5. На вводе в служебное помещение жилого дома, установить прибор учета воды импульсного типа и необходимое количество запорной арматуры, элементов фильтрации и насосного оборудования для обеспечения водой здания.
6. Все виды работ и проектную документацию согласовать с ООО «КомЭнерго» и передать исполнительную документацию.
7. Заключение договор на водоснабжение с ООО «КомЭнерго».

Генеральный директор
ООО «КомЭнерго»



А.В. Сидоров